



UWAGI:

- Rury poziome prowadzić po wierzchu ścian pod grzejnikami w osłonach z listew drewnianych lub drewnopodobnych
- Przy kolizjach z otworami drzwiowymi rury prowadzić w bruzdach w posadzce
- Nieoznaczone rury do pojedynczych grzejników - dn 15x1

LEGENDA:

- Rury zasialian/powrotu
- Grzejnik płytowy doinżasiany projektowany
- Grzejnik płytowy istniejący do porownego montażu
- Pion zasialian/powrotu
- Kompensator mieszkowy

Temat		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Parciach - UKŁAD GRZEWCZY	
Rodzaj opracowania	PROJEKT BUDOWLANY		Nr rysunku 2S
Rysunek	Rzut piętra		Skala 1:75
Inwestor	Gmina Czapary ul. Wolności 29, 98-410 Czapary		
Autor projektu	mgr inż. Agnieszka Kominiarek		nr upraw. LOD/0651/PWOS/07