

Odpowiedź na zapytania jednego z Wykonawców z dnia 27.07.2016 r. dotyczącego wyjaśnień do SIWZ na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach.

## Pytania

1. Czy konieczne jest załączenie kosztorysów skoro są one pogładowe a wynagrodzenie jest ryczałtowe i ma obejmować wszystkie koszty?
2. Czy Inwestor dopuszcza zamianę rur miedzianych na rury stalowe cienkościenne zewnętrznie ocynkowane łączone metodą zaprasowywania?
3. Czy Inwestor dopuszcza zamianę systemu łączenia rur miedzianych z lutowanych na zaprasowywane?
4. Czy pionowe odcinki instalacji prowadzone są po wierzchu ścian?
5. Czy którekolwiek grzejniki mają być obudowane? Jeśli tak to które i jakie obudowy należy zastosować?
6. Proszę zamieścić , udostępnić projekt wykonawczy budowlany część architektoniczna – rysunki ( jest tylko opis techniczny ) pkt. 3.5 ust. 1 SIWZ
7. Proszę przedstawić zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej , które będą podlegały wymianie ( z podaniem kwater otwieranych i uchylnych )
8. Proszę o podanie warunku określającego rażąco niską cenę w stosunku do zamówienia – wskaźnik procentowy .. % ile – pkt 5.7 ust 4 SIWZ - będą podlegały odrzuceniu.

Odpowiedź.

- ad.1. Zamawiający uznaje ,że kosztorys należy załączyć. Dla wykonawcy nie powinno to stwarzać żadnego problemu
- ad.2. Nie wyrażamy zgody na zmianę rur miedzianych na stalowe cienkościenne.
- ad.3. Można zastosować system zaprasowywany rur miedzianych.
- ad.4. Pionowe odcinki rur prowadzić po wierzchu ścian.
- ad.5. Należy uwzględnić w wycenie demontaż i ponowny montaż istniejących drewnianych obudów grzejników w pomieszczeniach przedszkola oraz sali gimnastycznej (dla 2 szt grzejników w pomieszczeniu 019 i dla 2 szt. w pomieszczeniu 020 oraz dla 4szt. grzejników w sali gim. 220 – obudowy są w każdym z wymienionych pomieszczeń grupowe w jednym ciągu ).
- ad.6. Dla przedmiotowego zadania nie opracowano oddzielnego projektu wykonawczego. Faktem jest, że nie załączono detali systemu dociepleń. Detale w załączeniu- część rysunkowa.
- ad.7. Dane do stolarki w załączniku
- ad.8. Sprawy rażąco niskiej ceny reguluje art.90. Ustawy PZP.