

Odpowiedź na pytania jednego z Wykonawców z dnia 15.11.2017 r. dotyczącego przetargu na zadanie pod nazwą „Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach ”

Pytania

1. W projekcie na sali głównej i bocznej oraz scenie (pomieszczenia 09,10,11) jako rodzaj posadzki przyjmowane są panele podłogowe w kosztorysie zerowym natomiast przewidują się sala główna 10 - płyta OSB na to gumolit scena 11- parkiet olejowany
Czy mamy sugerować się kosztorysem zerowym czy też projektem?

2. W kosztorysie zerowym uwzględnia się klimatyzację sali głównej czy tylko sali głównej czy też sali bocznej 09 oraz sceny 11 oraz czy ma to być klimatyzacja kasetonowa czy ścienna? Proszę także o podanie wysokości sali.

Odpowiedź

Ad 1.

W pomieszczeniach nr 9, 10,14 należy zastosować panel PCV Creation 55 firmy Gerflor
Na scenie należy zastosować parkiet olejowany

Ad.2.

Zastosować klimatyzację ścienną sali głównej nr 10, sal bocznych nr 9 , 14 i sceny nr 11.

Załącza się rysunek- rzut części podsufitowej z widokami przed przebudową i po przebudowie
/Wymiary wysokości sali podane są na widoku po przebudowie /

Prezes Zarządu OSP w Czastarach

Karol Olek